

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3943

Utstedt: 13.09.2024
Gyldig til: 01.10.2029
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Avant gulvstående toalett

er i samsvar med kravene i

- › EN 997
- › EN 33 (*)
- › EN 13078 (*)
- › EN 13079 (*)



Innehaver

Roca Sanitario S.A.
Rambla de Salvador Lluç, 2
08850 Gavà, Barcelona, Spania

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1248 i Spania,
som angitt i evalueringsrapport datert 11.09.2024.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene
i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Avant gulvstående toalett med integrert sisterner og
vannlås. Toalettet har to spylevolum; 4,5 liter og 3 liter.

Følgende modell inngår:

- › Avant – art. nr. A80336M

Funksjonskrav i TEK

Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettet skal ha vannlås
eller tilsvarende funksjon.

Produktet har en vannlåshøyde på minimum 50 mm

Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntreng-
ning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik
som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på em-
ballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifi-
serte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

